

ZAWIERNIŁA
PODSEKRETARZ STANU

Warszawa 24.01.2003

Adam Giersz

MINISTER EDUKACJI NARODOWEJ I SPORTU

PROGRAM STOSOWANYCH BASENÓW W KRYTYCH PŁYWALNIACH

1. Baseny pływackie typu sportowego o wymiarach 25 x 16 x 1,35 – 1,8 m

- 1.1. Długość basenu: 25,0 m + tolerancja 0,03 m na rzędnej +0,3, ±0,00 i –0,8 m.
- 1.2. Szerokość basenu: min. 16 m wyposażona w 6 torów 2,5 m szerokości plus skrajne pasy szerokości 2 x 0,5 m.
- 1.3. Głębokość basenu: optymalna 2,0 m, lub zróżnicowana w granicach min. 1,8 m od strony ściany ze słupkami startowymi i min. 1,35 m od ściany szczytowej bez słupków.
- 1.4. Przelewy górne typu fińskiego.
- 1.5. Oznakowanie i wyposażenie basenu: zgodnie z przepisami FINA 2002-2005 /punkt FR 2/.
- 1.6. Przeznaczenie basenu: zawody krajowe i międzynarodowe oraz treningi, pływanie rekreacyjne i nauka pływania.
- 1.7. Wielkość widowni: ilość miejsc zależna od programu pływalni powinna wynosić około 300 siedzisk w rozwiązaniu optymalnym:

2. Baseny pływackie o wymiarach 25 x 12,5 x 1,10 – 1,8 m.

- 2.1. Długość basenu: 25,0 m + tolerancja 0,03 m na rzędnej +0,3, ±0,00, -0,8 m.
- 2.2. Szerokość basenu: 12,5 wyposażona w 6 torów 2,0 m szerokości plus skrajne pasy szerokości 2 x 0,25 m.
- 2.3. Głębokość basenu: optymalna 1,35 m lub zróżnicowana w granicach min. 1,8 m od strony ściany ze słupkami startowymi i min. 1,10 m od ściany szczytowej bez słupków.
- 2.4. Przelewy górne: typu Zürich, Wiesbaden, lub fiński na specjalne życzenie.
- 2.5. Oznakowanie i wyposażenie basenu: zgodnie z przepisami FINA 2002-2005 /punkt FR 2/.
- 2.6. Przeznaczenie basenu: zawody krajowe i ewentualnie wyższej rangi w uzgodnieniu z PZP.
- 2.7. Wielkość widowni: ilość miejsc zależna od programu pływalni powinna wynosić około 200 siedzisk.

natomiast dla basenów do skoków przystosowanych do Igrzysk Olimpijskich lub Mistrzostw Świata (punkt FR 6 z podpunktami od FR 6.1. do FR 6.3).

- 5.1. Zalecane jest instalowanie w w/w basenach urządzenia do dennego napowietrzania wody w czasie treningów.
- 5.2. Zalecane jest instalowanie w basenie urządzeń do obserwacji podwodnych ewolucji wykonywanych przez skoczków.

6. Baseny do piłki wodnej.

- 6.1. Basen przystosowany do piłki wodnej z polem gry 30 x 20 x 2 m. Wymiary pola gry i jego oznakowanie znajduje się w przepisach FINA 2002-2005 w punkcie FR 7 z podpunktami FR 7.1. do FR 7.5, natomiast baseny do piłki wodnej przystosowane do Igrzysk Olimpijskich i Mistrzostw Świata znajdują się w punkcie FR 8 z podpunktami FR 8.1. do FR 8.4.
- 6.2. Gry piłki wodnej uprawiane w kraju odbywają się głównie na basenach typu olimpijskiego (50 m).

7. Baseny do pływania synchronicznego.

- 7.1. Minimalne wymiary basenu do pływania synchronicznego wynoszą 25 x 12 m z wydzieloną wewnątrz strefą 12 x 12 m o głębokości min. 2,5 m przy pozostałej głębokości basenu 1,8 m.
- 7.2. Gabaryt w/w basenu jest opisany w przepisach FINA 2002-2005 w punkcie FR 10 z podpunktami od FR 10.1. do FR 10.7.
- 7.3. Minimalne wymiary basenu do pływania synchronicznego na szczęblu Igrzysk Olimpijskich, lub Mistrzostw Świata, wynoszą 30 x 20 m z wydzieloną wewnątrz strefą 12 x 12 m o głębokości min. 3,0 m przy pozostałej głębokości 2,5 m.
- 7.4. Gabaryt w/w basenu jest opisany w przepisach FINA w punkcie FR 11 z podpunktami FR 11.1. do FR 11.5.

8. Zalecenia ogólne.

- 8.1. Wszystkie pływalnie z basenami pływackimi, dofinansowywane przez MENiS muszą posiadać zaświadczenie o homologacji wystawiane przez Polski Związek Pływacki. Powyższa homologacja obiektu ma na celu nie tylko potwierdzenie zgodności przepisów międzynarodowych FINA, lecz również ma na celu przestrzeganie podstawowych rozwiązań w obiekcie zgodnie z zaleceniami MENiS i MZ.

3. Baseny szkoleniowo-rekreacyjne o wymiarach 16,67 x 8,5 m.

- 3.1. Długość basenu: 16,67 m + tolerancja 0,02 na rzędnej +0,3, $\pm 0,00$ i -0,8 m.
- 3.2. Szerokość basenu: 8,5 wyposażoną w 4 torry 2,0 m szerokości plus skrajne pasy szerokości 2 x 0,25 m.
- 3.3. Głębokość basenu: min. 1,6 m od strony ściany ze słupkami startowymi i min. 1,10 m od ściany szczytowej bez słupków startowych.
- 3.4. Przelewy górne: typu Wiesbaden.
- 3.5. Oznakowanie basenu: zgodnie z przepisami FINA 2002-2005 /punkt FR 2/.
- 3.6. Przeznaczenie basenu: treningi, nauka pływania i rekreacja.
- 3.7. Wielkość widowni: proponowana jest mała galeria dla osób z zewnątrz.

4. Baseny olimpijskie o wym. 50 x 25 m (przystosowane do Igrzysk Olimpijskich i do Mistrzostw Świata).

- 4.1. Długość basenu: 50,0 m + tolerancja 0,03 m na rzędnej +0,3, $\pm 0,00$, -0,8 m.
Uwaga! W przypadku instalowania ruchomego pomostu regulującego długość basenu, wymagane jest zwiększenie jego długości podstawowej o szerokość danego pomostu.
- 4.2. Szerokość basenu: 25, 0 m wyposażona w 10 torów szerokości 2,5 m każdy.
- 4.3. Głębokość basenu: min. 2,0 m.
- 4.4. Przelewy górne: typu fińskiego instalowane na całym obwodzie basenu /ściany podłużne i poprzeczne/.
- 4.5. Oznakowanie basenu: zgodnie z przepisami FINA 2002-2005 /punkt FR 3/.
- 4.6. Przeznaczenie basenu: Igrzyska Olimpijskie, Mistrzostwa Świata (na basenie krótkim i długim), treningi, pływanie rekreacyjne i piłka wodna pod warunkiem oznakowania i wyposażenia pola gry zgodnie z przepisami.
- 4.7. Wielkość widowni: niezbędna ilość miejsc powinna wynosić min 1500 siedzisk, natomiast ewentualne zwiększenie, lub zmniejszenie w/w miejsc zależy od przyjętego programu.

5. Baseny do skoków.

Wymiary basenów do skoków zależą od ich wyposażenia w urządzenia do skoków oraz od ich ilości. Tak więc, wymiary gabarytu basenów /rzut poziomy i głębokość/ muszą być przyjmowane w oparciu przykładowo o wieżę wyposażoną w platformy oraz o ilość i rodzaj trampolin.

Dane techniczne dotyczące wymagań i wymiarów wieży, oraz basenów, są ujęte w przepisach FINA 2002-2005 (punkt 5 z podpunktami od FR 5.1.1. do FR 5.3.11).